



AB 552

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl



tel. 41 3655436
fax 41 5451573

Wyniki sprawozdania zawieszono w celu umożliwienia sprawdzenia „A”, objęto zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań mikrobiologicznych. Wyniki są one pobrane aktualności na podstawie oznaczeń „A”

Przyjęto dnia 2019-06-27 Nr 14/8

Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 531 .2019

Kielce, dnia: 2019-06-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBKII: 929/OBS/SP/19
NUMER PRÓBKII NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ: 2
NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 25-065 Piekoszów
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.462.2019 z dnia: 24.06.2019
RODZAJ PRÓBKII: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
OCENA STANU PRÓBKII: bez zastrzeżeń
PUNKT POBORU PRÓBKII: wodociąg Górki Szczukowskie, 2604/WO 0023; Górki Szczukowskie, Hydrofornia
PRÓBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Sp. z o.o. Piekoszów (Cz. Walas zaświadczenie nr LHS/24/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)
POBIERANIE PRÓBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
DATA I GODZINA POBORU PRÓBKII: 24.06.2019 godz. 11.40
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBKII DO BADAŃ: 24.06.2019 godz. 12.10
DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA / DATA ZAKOŃCZENIA BADANIA: 24.06.2019

Badane parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wynik	Wartość parametryczna	Identyfikacja metody
Mętność (A)	NTU	052a	=	0,94 ± 0,17*	Akceptowane przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016-08 Metoda nefelometryczna

- ¹⁾ - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
²⁾ - wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
* - niepewność rozszerzona wyniku ocenowana dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzględnia czasu pobierania próbek

Autoryzował:

Zatwierdził:

Kierownik Oddziału
Badań Higieny Środowiska

Elżbieta Ślusarczyk

2019-06-27

Kierownik Działu
Laboratoryjnego
Joanna Ciborowska

Oświadczam się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w przypadku próbek pobranej przez Klienta. Informacje dotycząca sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.