

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu:
Lesica gm. Piekoszów

Mieszkańców miejscowości na terenie gminy Piekoszów: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Bławatków, Lesica, Skalka, Osiedle Skalka, Gałęzice oraz na terenie gminy Chęciny: Charężów i Miedzianka.

Z uwagi na fakt, że mieszkańcy miejscowości na terenie gminy Piekoszów: Osiedle Skalka, Gałęzice oraz na terenie gminy Chęciny: Charężów i Miedzianka obecnie są zaopatrywani w wodę do spożycia z ujęcia wody w Lesicy przedmiotowy komunikat jest również do nich skierowany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniu 20.08.2019r. (data wpływu do PSSE 22.08.2019r.) z wodociągu Lesica gm. Piekoszów, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono < 10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (płukanie sieci i chlorowanie wody), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach
lek. med. *Grażyna Majewska*