

## Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

**gminy Piekoszów**: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Bławatków, Lesica, Skalka,  
Osiedle Skalka, Gałęzice  
**gminy Chęciny**: Charężów i Miedzianka.

konsumentów z wodociągu  
Lesica gm. Piekoszów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniu 11.02.2020r. (data wpływu do PSSE 13.02.2020r.) z wodociągu Lesica gm. Piekoszów, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono < 10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (płukanie sieci i chlorowanie wody), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

**Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Kielcach  
lek. med. Grażyna Majowska