



Member of GBAGROUP

**ŁAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

**LABORATORIA BADAWCZE**  
**mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka**

www.jars.pl



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 2006/03/2021/M/1**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zleceniodawca:</b> | Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. 26-065 Piekoszów ul. Czarnowska 54a |
| <b>Zlecenie Nr:</b>   | 2006/03/2021  |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(O) - metodyka akredytowana w zakresie OIB

\*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

\* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

**Punkt poboru: Kurek czerpalny - umywalka w toalecie, parter N50°51'39,30" E20°28'52,90"**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przedmiot badania:     | Woda przeznaczona do spożycia                       |
| Adres pobrania:        | 26-065 Piekoszów, Jaworznia 93                      |
| Miejsce pobrania:      | Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni 2604PPPW1166 |
| Pochodzenie wody:      | sieć wodociągowa                                    |
| Temp. pobranej próbki: | 5,8 °C  |
| Data i godzina:        | 17-03-2021 10:20                                    |

Pobranie próbek wg: (A)PN-EN ISO 19458:2007 Próbkobiorca: Próbkobiorca JARS nr: 120

Transport próbek: JARS S.A.

Numer próbki: 14273/03/21 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 17-03-2021 Data zakończenia badań: 20-03-2021

| Lab. | Badany parametr                        | j.m.      | Metodyka badania wg   | Wymagania | Wynik / Niepewność** |
|------|--|-----------|---|-----------|----------------------|
| LK   | Liczba bakterii grupy coli             | jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | MZ-9      | 0                    |
| LK   | Liczba enterokoków                     | jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004  | MZ-9      | 0                    |
| LK   | Liczba Escherichia coli                | jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | MZ-9      | 0                    |
| LK   | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | jtk/1ml   | (Ae) PN-EN ISO 6222:2004  | MZ-9      | 12                   |

MZ-9 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

\*\* - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

**Uwagi:**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.


Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ  
LŁ i P-Decyzja nr HKN 24/2020 z dnia 04.11.2020 r. wydana przez PPIS Legionowo  
LK i P-Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/W/22-11/2020 z dn. 25.09.2020r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

**Koniec Sprawozdania**

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Sporządzono dnia:</b><br>25-03-2021 | <b>Autoryzował wynik:</b><br>B3<br>P1 | <b>Zatwierdził:</b><br>Doradca Analityczny<br><br>Pracownik JARS nr: 298 | <b>Podpisano:</b><br>Kwalifikowanym podpisem elektronicznym<br> |
|--|---------------------------------------|--|--|