



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce,
tel: 41 3655400, fax: 41 3451873, e-mail: wsse.kielce@pis.gov.pl, www: wsse-kielce.pl

Kielce, dnia 06-12-2017

Znak: LHS.9011.288.2017

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszków

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach informuje
o ponadnormatywnym wyniku badania próbki wody :

KOD PRÓBKII: 2221/OBS/SP/17
NR SPRAWOZDANIA: LHS.9051.2.2217.2017
NUMER PRÓBKII NADANY PRZEZ PRÓBKOBIIORCĘ: -
NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszków
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.1071.2017 z dnia 04.12.2017
RODZAJ PRÓBKII: woda do spożycia
OCENA STANU PRÓBKII: bez zastrzeżeń
PUNKT POBORU PRÓBKII: Wodociąg Piekoszków II, 2604PPPPW1045, Piekoszków, ul. Czarnowska, hydrofornia
PRÓBKOBIIORCA: Przedstawiciel ZUK Piekoszków (Cz. Walas, upoważnienie nr 3/2009 wydane przez PWIS Kielce)
POBIERANIE PRÓBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PRÓBKII: 04.12.2017 godz. 09.00
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBKII DO BADAŃ: 04.12.2017 godz. 09.30
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃIA / DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃIA: 04.12.2017/ 06.12.2017

Badane wskaźniki i parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wynik	Dopuszczalne zakresy wartości ^(1,2)	Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A)	jtk/100ml	011a	=	46 [33-65] *	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk – jednostki tworzące kolonie

(1) - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

(2) - dopuszczalne zakresy wartości wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

* - niepewność rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzględnia etapu pobierania próbek

(A) – wyniki badań objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552

Anna Stańczak
Z-ca ŚPWIS
Dział Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

- Adresa(e-mail:biuro@zukpiekoszow.pl)
- a/a

Otrzymuje do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach(e-Puap)