



AB 552

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl



tel. 413655436
413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A”, objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadają oznaczenia „A”.

Nr sprawozdania:

SEIb.9051.2. ⁹⁶³ 2014

Kielce, dnia: 13. 08 2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBK: 920/OBS/ SP/14
NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26 -065 Piekoszów
DOKUMENT: Zlecenie Nr SEIb.9052.85.2014 z dnia: 14.01.2014
RODZAJ PRÓBK: woda do spożycia.
OCENA STANU PRÓBK W CHWILI DOSTARCZENIA: bez zastrzeżeń
PUNKT POBORU PRÓBK: wodociąg Górki Szczukowskie, 2604PPPPW 3157, Górki Szczukowskie, Hydrofornia i Stacja Uzdatniania Wody

PRÓBKOBIORCA: Przedstawiciel ZUK Sp. z o.o. Piekoszów (W Snoch, upoważnienie nr 4/2009, wydane przez PWIS Kielce)

POBIERANIE PRÓBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

DATA POBORU PRÓBK / DATA PRZYJĘCIA PRÓBK DO BADAŃ: 11.08.2014

DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA / DATA ZAKOŃCZENIA BADANIA: 11.08.2014

Badane wskaźniki i parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wyniki	Niepewność* ±	Dopuszczalne zakresy wartości ^(1,2)	Identyfikacja metody
Mętność (A)	NTU	052a	=	0 96	0 12	1 ⁽³⁾	PN-EN ISO 7027:2003 p 6.3

⁽¹⁾ - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

⁽²⁾ - dopuszczalne zakresy wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417) z późniejszymi zmianami rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 466)

⁽³⁾ - akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

* - niepewność rozszerzona pomiaru podawana jest w kolumnie "niepewność" po znaku "±" oszacowana jest dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 nie uwzględnia etapu pobierania próbek

Kierownik Oddziału
Autoryzował
Badan Higieny Środowiska

Elżbieta Ślusarczyk
Elżbieta Ślusarczyk

13. 08. 2014

Zatwierdził:

Kierownik Działu
Laboratoryjnego

J. Głuchowski
J. Głuchowski

Oświadczam się, że

- 1 Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki
- 2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
- 3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w przypadku próbki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczące sposobu pobierania opisu miejsca pobierania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta
- 4 Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
- 5 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach z czego 1 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium