

**Tabela: Przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych.**

Lp.	Wyposażenie mieszkania w instalacje	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody w m <sup>3</sup> na osobę
1	Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	0,90 m <sup>3</sup>
2	Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.	1,50m <sup>3</sup>
3	Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do kanalizacji.	1,80m <sup>3</sup>
4	Wodociąg zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenie nieskanalizowanym.	2,10m <sup>3</sup>
5	Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. Budynek podłączony do kanalizacji.	2,70m <sup>3</sup>
6	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.	2,40m <sup>3</sup>
7	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do kanalizacji.	3,00m <sup>3</sup>
8	Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.	4,20m <sup>3</sup>
9	Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do kanalizacji.	5,40m <sup>3</sup>

Podstawa prawna przeciętnych norm zużycia wody:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz U. 02.8.70)